

Avdeling Molde

Lesja kommune
Teknisk avd
Att: Johan Lyftingsmo
Postboks 53
2665 LESJA

Dato: 15.06.2018
Prøve ID: 2018-3572

ver 1

Gjelder: **Lesja Kommune**

ANALYSERESULTATER

Totalantall bakterier er ikke analysert innen 12 timer fra prøveuttak, men analysen er akkreditert når den er startet innen 24 timer.
Denne prøven ble startet 14 timer etter prøveuttak.

Prøvemottak: 12.06.18 kl. 09:50

Analyseperiode: 12.06.18 - 15.06.18

Prøvetaker: Kunde

2018-3572-1

Drikkevann, behandlet

Sted: JORAMO VV, Ledningsvann

Tatt ut: 11.06.18 kl. 20:00

Parameter	Metode	Resultat	Enhet
Totalantall bakterier 22 °C	ISO 6222	1	cfu/ml
Koliforme bakterier	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
E.coli	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	7,2	
*Temperatur ved pH måling		22,7	°C
Turbiditet	NS-EN ISO 7027	0,17	FNU
Farge	NS-EN ISO 7887 metC	2	mg Pt/l

2018-3572-2

Drikkevann, behandlet

Sted: LESJA VV, ledningsvann

Tatt ut: 11.06.18 kl. 20:00

Parameter	Metode	Resultat	Enhet
Totalantall bakterier 22 °C	ISO 6222	Ikke påvist	cfu/ml
Koliforme bakterier	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
E.coli	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	7,1	
*Temperatur ved pH måling		22,6	°C
Turbiditet	NS-EN ISO 7027	<0,05	FNU
Farge	NS-EN ISO 7887 metC	2	mg Pt/l

2018-3572-3

Drikkevann, behandlet

Sted: Lesjaverk vv, ledningsvann

Tatt ut: 11.06.18 kl. 20:00

Parameter	Metode	Resultat	Enhet
Totalantall bakterier 22 °C	ISO 6222	Ikke påvist	cfu/ml
Koliforme bakterier	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
E.coli	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	6,8	
*Temperatur ved pH måling		22,6	°C
Turbiditet	NS-EN ISO 7027	1,1	FNU
Farge	NS-EN ISO 7887 metC	1	mg Pt/l

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.

Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Side 1 av 2

2018-3572-4

Drikkevann, behandlet
Sted: Lesjaskog vv, ledningsvann

Tatt ut: 11.06.18 kl. 20:00

Parameter	Metode	Resultat	Enhet
Totaltall bakterier 22 °C	ISO 6222	2	cfu/ml
Koliforme bakterier	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
E.coli	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	6,7	
*Temperatur ved pH måling		22,6	°C
Turbiditet	NS-EN ISO 7027	0,11	FNU
Farge	NS-EN ISO 7887 metC	2	mg Pt/l

2018-3572-5

Drikkevann, behandlet
Sted: Bjorli vv, ledningsvann

Tatt ut: 11.06.18 kl. 20:00

Parameter	Metode	Resultat	Enhet
Totaltall bakterier 22 °C	ISO 6222	Ikke påvist	cfu/ml
Koliforme bakterier	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
E.coli	ISO 9308-2	<1	cfu/100 ml
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	6,8	
*Temperatur ved pH måling		22,6	°C
Turbiditet	NS-EN ISO 7027	<0,05	FNU
Farge	NS-EN ISO 7887 metC	<1	mg Pt/l

cfu = kolonidannende enhet

*) Analysen er ikke akkreditert

< betyr: Mindre enn

Med hilsen Kystlab AS

Lene Sæter Vevang
AnalytikerAnne Jorunn B. Hals
AnalytikerKopi til
Ronald Kikut (E-mail)
EnviTech AS (E-mail)